

B



ΤΥΠΟΣ	Ονομ. Διαμ. Δικλείδας (χλστ.)	A (μ.)	B (μ.)	H (μ.)
Φ5-1	≤ Φ150	1.20	1.20	Μεταβλητή

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Οι θέσεις και τα στοιχεία των δικλίδων ορίζονται στις ορίοντογραφίες και τις μηχανομές των σωληνώσεων. Όλες οι δικλίδες του παρόντος δικτύου θα είναι τύπου σύρτου ελαστικής έμφραξης.
2. Στο παρόν έργο θα τοποθετηθούν αγωγοί PN16 atm και δικλίδες PN16 atm.
3. Η προστασία των επιφανειών του φρεατίου θα γίνει εξωτερικά (περιμετρικά και στην οροφή) με διπλή επάλειψη ασφαλιστικού υλικού.
4. Στην περίπτωση που καπνάντη της δικλίδας θα γίνει σύνδεση με μελλαντικό αγωγό (αναμονή) τότε αντί του αγωγού εξόδου (όπως εμφανίζεται στο παρόν σχέδιο) θα τοποθετηθεί υψηλή φλάντζα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ

**ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 600 m³/d
ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ**

Σχέδιο:

ΤΥΠΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ

Ανάδοχος:

**"BREAK-EVEN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"**

Υπεύθυνος σύνταξης μελέτης:

ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΜΕΛΕΤΗΤΡΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Υπογραφές - Θεωρήσεις:

Κλίμακα

1 : 20

Αριθμός Σχεδίου

T-2

Ημερομηνία

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020